



CERT


DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6102CM0264
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	WESA-Armaturen GmbH Spanninger Str. 1-7, D-73650 Winterbach
Vertreiber <i>distributor</i>	WESA-Armaturen GmbH Spanninger Str. 1-7, D-73650 Winterbach
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Kugelhahn (6102)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	KFE-Kugelhahn (reduzierter Durchgang)
Modell <i>model</i>	154...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: KH 015/20 vom 15.12.2020 (TZW) Ergänzungsprüfung: 2-0094/21 vom 22.06.2021 (TZW) Baumusterprüfung: KH 013/11 vom 07.07.2011 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: K82506/03 vom 01.01.2017 (KIM) Mikrobiologische Prüfung: K86548/03 vom 04.11.2019 (KIM)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 13828 (01.12.2003) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	07.07.2026 / 21-0853-WNV

70029-04-A-DE

12.10.2021 LE A-1/2 
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
1540	Anschlüsse: G 1/2" und G 3/4" Armaturengruppe: I Bauform: KFE-Kugelhahn Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15R	AbP: PA-IX 7175/I
1541-45	Anschlüsse: G 1/2" und G 3/4" Armaturengruppe: I Bauform: KFE-Kugelhahn Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15R	AbP: PA-IX 7175/I